



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4396AQ1291

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	müller co-ax gmbh Friedrich-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
Vertreiber <i>distributor</i>	müller co-ax gmbh Friedrich-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrventil mit Motor-/Magnet-/Pneumatikbetätigung (4307)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	2/2-Wegeventil, spannungslos geschlossen
Modell <i>model</i>	MK/FK 15 NC Ex (E/2E)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: Ü 2754-09/21 vom 05.08.2021 (TSG) Baumusterprüfung: V-A 1130-04/12 vom 19.02.2013 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 16678 (01.02.2016)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.09.2026 / 21-0544-GNV

29.03.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
MK/FK 15 NC Ex (E/2E)	Nenndruckstufe: PN 40 Nennweite: DN 15 Umgebungstemperaturbereich: -15...+80 °C	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
MK 15 NC...	Anschlussart: Innengewinde G 3/8, G 1/2, G3/4
FK 15 NC...	Anschlussart: Flanschanschluss DN 15, PN 40

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Elektrische Daten: wahlweise 24, 48, 98, 110, 200, 220 V DC

Zul. Betriebsüberdruck: 16 bar

Ventilkategorie: A

Antrieb: elektromagnetisch

Einbaulage: beliebig

Die induktiven Näherungsschalter dürfen nur für Anzeigezwecke verwendet werden.