

ZERTIFIKAT

Der Firma

müller co-ax ag
Gottfried-Müller-Straße 1
74670 Forchtenberg

wird für das Produkt

Sicherheitsabsperreinrichtungen für Feuerungsanlagen

vom Typ

MK 15 / FK 15 und MK 25 / FK 25

die Konformität mit

DIN EN ISO 23553-1:2009-10
Zertifizierungsprogramm Sicherheitsabsperreinrichtungen
für Feuerungsanlagen mit flüssigen Brennstoffen (Stand: 2010-06)

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: 5S252


Dieses Zertifikat ist gültig bis 2017-01-31.

Weitere Angaben siehe Anhang
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2012-01-19

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Leiter der Zertifizierungsstelle -



Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 5S252 vom 2012-01-19

Technische Angaben

Ausführungsarten:

MK 15 NC, MK 15 NC E, MK 15 NO, MK 15 NO E, MK 25 NC, MK 25 NC E, MK 25 NO, MK 25 NO E

FK 15 NC, FK 15 NC E, FK 15 NO, FK 15 NO E, FK 25 NC, FK 25 NC E, FK 25 NO, FK 25 NO E

Bauart: Sicherheitsabsperreinrichtung, Schnellschlussvorrichtung

2/2 - Wege-Magnetventil, spannungslos geschlossen NC oder geöffnet NO

Medium: Heizöl EL, M, S und Öle nicht nach DIN 51603

Nenndruck: PN 40

Nennweiten: DN 15 und DN 25

zul. Betriebsüberdruck: 40 bar

zul. Umgebungstemperatur: -10 °C bis +60 °C

zul. Betriebstemperatur: max. 160 °C

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Prüflabor für Kälte-,

Klima- u. Wärmetechnik

Ridlerstraße 65

80339 München

Prüfbericht(e)

V-A 1284-00/06 von 2007-01-10

Ü 1812-00/08 von 2008-12-04

Ü 1875-00/09 von 2009-12-03

V-A 1284-01-11 MK-FK 2011-12-09

